



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97, телефон/факс (343) 251-46-79  
640000, г. Курган, ул. М. Горького, 40, тел. (3522) 46-48-53  
640000, г. Курган, пр. Машиностроителей, 20 тел/факс (3522) 255-236  
E-mail: otn45@ural.gosnadzor.ru

г. Курган,  
пр. Машиностроителей, 20  
(место составления акта)

«19» сентября 2018 года  
(дата составления акта)  
14 час 00 мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № К-4421**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

11.09.2018 – 19.09.2018

по адресу: 641300, Курганская область, Кетовский  
район, с. Лесниково, проспект Студенческий, 1,  
(место проведения проверки)

На основании: Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральского управления Ростехнадзора на 2018 год, размещённого на сайте Генеральной прокуратуры РФ (номер проверки 2018064551); распоряжения Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.08.2018 № К-4421-р была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Государственного бюджетного учреждения «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ГБУ «Лесниковский ДИ»), ИНН 4510000012, ОГРН 1024501526015

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Настоящая проверка проводилась с целью осуществления контроля за исполнением владельцем опасного объекта обязанности по обязательному страхованию, государственного надзора за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

Задачами проверки являлись: предупреждение, выявление и пресечение нарушений при осуществлении мероприятий по контролю за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

Дата и время проведения проверки:  
с 13-00 «11» сентября 2018 года по 14-00 «19» сентября 2018 года.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней (30 часов).  
(дней/часов)

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Уведомление о проверке получил, с копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: и.о. директора ГБУ «Лесниковский ДИ»

Пономарёва Елена Эдуардовна

11.09.2018 10-00

(фамилия, имя, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Чернышев Владимир Леонидович – государственный инспектор Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали представители ГБУ «Лесниковский ДИ»:

Пономарёва Елена Эдуардовна – и.о. директора ГБУ «Лесниковский ДИ»;

Охохонин Евгений Александрович – инженер ГБУ «Лесниковский ДИ»;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### Краткие сведения об организации:

Государственное бюджетное учреждение «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», (сокращенное наименование – ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»).

Юридический адрес: 641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, проспект Студенческий, 1.

Почтовый адрес: 641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, проспект Студенческий, 1.

Фактический адреса осуществления деятельности: 641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, проспект Студенческий, 1.

Направление основной деятельности: стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов 1 и 2 групп.

#### Сведения о руководителях, специалистах:

№	Должность	ФИО	Телефон
	и.о. директора	Пономарёва Елена Эдуардовна, действующая на основании приказа первого заместителя начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области Т.А. Ивановой от 19.07.2018 №112л/с	8 (35231) 4-45-48
	Инженер, специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифта	Охохонин Евгений Александрович	8 -905-850-71-18

ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» строит свою деятельность на основании Устава ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и

инвалидов», утвержденного приказом №363 от 11.08.2011 начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области;

Законным представителем ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на основании приказа первого заместителя начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области Т.А. Ивановой от 19.07.2018 №112л/с является исполняющая обязанности директора Пономарёва Елена Эдуардовна;

Согласно свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения на территории Российской Федерации серия 45 №000856510 выданному 28 октября 1994 года организации присвоены ОГРН 1024501415388, ИНН 4505004090.

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц предприятий и организаций: ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ОГРН	1024501526015.
ИНН	4510000012
КПП	450501001
ОКПО	29715731
ОКВЭД	85.31
Расчетный счет: Отделение Курган	40601810400001000001
Сведения из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	В реестре субъектов малого и среднего предпринимательства не зарегистрировано – государственное бюджетное учреждение

ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» представлены следующие документы по эксплуатации лифтов:

- Устав ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов», свидетельства о постановке на учет и государственной регистрации права;
- Приказ №112л/с от 19.07.2018 о возложении исполнения обязанностей директора ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- Приказ №113о/д от 02.08.2018 о назначении ответственного специалиста по эксплуатации лифтов.
- Приказ №120о/д от 25.12.2017 о допуске к обслуживанию лифта лифтера;
- акты периодического технического освидетельствования № 1463 от 25.04.2017, № 4973 от 18.04.2018, выданный ООО «Техцентр-С»;
- договора со специализированными лифтовыми организациями;
- инструкции лифтёра и ответственного специалиста.

У учреждения имеется в оперативном управлении по месту осуществления вида деятельности двухэтажное здание больницы общей площадью 3771,2 кв.м и расположенный вокруг здания земельный участок по адресу: 641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, проспект Студенческий, 1, на (в) которых размещаются объекты, а также технические устройства(лифты), применяемые и эксплуатируемые на опасных объектах ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: свидетельство о государственной регистрации права 45 АА №262788 от 08.08.2008.

В ходе проведения проверки установлено:

В двухэтажном здании ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: 641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, проспект Студенческий, 1

установлен и 28.11.1995 запущен в эксплуатацию лифт пассажирский для зданий лечебно-профилактических учреждений, изготовленный Щербинским лифтостроительным заводом в 1991 году, с номинальной грузоподъемностью 500 кг, вместимостью 6 человек, с номинальной скоростью 0,5 м/с, на 3 остановки, высота подъема 6,6м, привод дверей ручной. Машинное помещение находится в верхней части здания на чердачном помещении рядом с лестничной площадкой. Двери на чердачное помещение и в машинное помещение металлические. Для освещения лестничной площадки и подхода к машинному помещению установлено стационарное электрическое освещение, обеспечивающее освещенность не менее 100 лк на уровне пола.

### Страхование ОПО

ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» предоставило страховые полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте от АО СК «СОГАЗ»:

ОО	Серия Номер	Срок действия	Адрес нахождения
Лифты, относящиеся к п. 4) раздела 1 статьи 5 225-ФЗ	111 0101600563	с 01.01.2017 по 31.12.2017	641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, проспект Студенческий, 1
Лифты, относящиеся к п. 4) раздела 1 статьи 5 225-ФЗ	111 0101351831	с 01.01.2018 по 31.12.2018	641300, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, проспект Студенческий, 1

### Мероприятия от проникновения посторонних лиц и антитерроризму

Территория ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположенная по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, проспект Студенческий, 1 огорожена металлическим забором, въездные ворота оборудованы автоматическим открыванием. По периметру и внутри здания осуществляется видеонаблюдение с выводом сигнала на вахту, где круглосуточно находится вахтёр. Дополнительно заключен договор с ООО «Багратион» для пресечения противоправных действий. В ночное время внутренние площади объекта освещаются, входные двери запираются на замки с возможностью открытия дверей изнутри на путях эвакуации в случае пожарной опасности. В дневное время имеется свободный проход в здание дом-интернат для пациентов больницы через центральный вход, дополнительно устроены 6 пожарных выходов.

Проведен осмотр и проверка работоспособности лифта, рассмотрена документация по эксплуатации лифта.

В ходе проведения плановой выездной проверки ГБУ «Лесниковский ДИ» выявлены нарушения обязательных требований безопасности Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Для организация безопасного использования и содержания объекта владельцем объекта ГБУ «Лесниковский ДИ» не назначены	Ст.4.п.3.1. Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011-2011),	и.о. директора Пономарёва Е.Э.

	распорядительным актом из числа квалифицированного персонала, обученного в установленном порядке, лифтеры (не менее двух)	П.4. с) Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017 года № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»	
2.	Инструкции лифтеров и специалиста, ответственного за организацию эксплуатации объекта, не пересмотрены в связи с введением в действие Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 № 011/2011 "Безопасность лифтов" и отменой «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ссылки на отмененные документы).	ст. 4. п.3.1., 10.4., п. 1.4 прилож. 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» от 18.10.2011 № 011/2011 (ТР ТС 011-2011); п. 1. Приказа № 5 Ростехнадзора от 14.01.13 «О признании не подлежащими применению «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» с 15.02.13.	и.о. директора Пономарёва Е.Э.
3.	В кабине лифта не указаны: а) грузоподъемность в кг; б) вместимость (число человек); в) фирма-изготовитель лифта; г) заводской номер.  <i>Устранено в ходе проверки</i>	Ст.4.п.3.1. Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011-2011) П. 5.4.4.15 . ГОСТ Р 53780 -2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»	и.о. директора Пономарёва Е.Э.
4.	Расположение электрического устройства безопасности в прямках шахт всех лифтов, отключающего лифт, не обеспечивает его доступность при открытии двери для входа в приямок: расстояние над уровнем порога двери для входа в приямок до управляющего элемента электрического устройства безопасности составляет менее 450 мм <i>Устранено в ходе проверки</i>	Ст.4.п.3.1. Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011-2011) П. 5.2.11.6. ГОСТ Р 53780 -2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»	и.о. директора Пономарёва Е.Э.
5.	Крайние аппараты стационарного электрического освещения шахты лифта установлены на расстоянии более чем 500 мм от самой верхней и самой нижней точек шахты.  <i>(устранено в ходе проверки)</i>	Ст.4.п.3.1. Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» П. 5.5.6.6. ГОСТ Р 53780 -2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»	и.о. директора Пономарёва Е.Э.

Несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

Акт составлен на 6 листах в 2 экземплярах.

К акту прилагаются документы, составленные при проверке:

№ п/п	Наименование приложения
1	Предписания от 19.09.2018 № К-4421

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

В случае несогласия с фактами, выводами изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить заместителю руководителя Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Курган, ул. Максима Горького, 40, тел.: 8(3522) 46-48-53 в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор  
Курганского отдела по технологическому  
надзору Уральского управления  
Ростехнадзора



**В. Л. Чернышев**

**С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:**

и.о. директора ГБУ «Лесниковский ДИ»

Пономарёва Елена Эдуардовна

  
(подпись)

« 19 » сентября 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_